

**Stadt Auerbach i.d.OPf.**

**11.09.2024**

## Bekanntmachung

Das städt. Wasserwerk gibt aufgrund der letzten Wasseruntersuchung der N-ergie folgende Wasserwerte bekannt:

Bezeichnung Parameter	Maßeinheit	Gesetzlicher Grenzwert	Analysenwerte Ranna-Wasser
PH-Wert		6,5 - 9,5	7,48
Calcium	mg/l	400	63
Magnesium	mg/l	50	28
Eisen	mg/l	0,20	<0,01
Mangan	mg/l	0,05	<0,01
Blei	mg/l	0,01	<0,003
Cadmium	mg/l	0,003	<0,0009
Chrom	mg/l	0,050	<0,005
Nitrat	mg/l	50	15
Kupfer	mg/l	2,0	0,02
Nickel	mg/l	0,020	0,005
Pflanzenschutzmittel + Biozid-Produkte	yg/l	0,50	0,19
Gesamthärte	°dH mmol/l		15,3 2,73

### Härtebereich Millimol Calciumcarbonat je Liter

weich                   weniger als 1,5  
mittel                   1,5 bis 2,5  
hart                     mehr als 2,5

### °dH

weniger als 8,4 °dH  
8,4 bis 14 °dH  
mehr als 14 °dH

**Der Härtebereich des Trinkwassers liegt bei 3.**



*Joachim Neuß*  
**Joachim Neuß**  
Erster Bürgermeister